



ADRIAN-RAD®

ADRIAN - CREATOR & PRODUCER OF IQ SYSTEM




TMAVÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ

E 13 E 22 E 35

IQsystem®

| Typ | | E 13 | E 22 | E 35 |
|-------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| Zemný plyn | | | | |
| Menovitý tepelný príkon | kW | 13 | 21,6 | 32,5 |
| Vstupný tlak plynu | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Spotreba plynu | m ³ /h | 1,38 | 2,35 | 3,41 |
| Propán | | | | |
| Menovitý tepelný príkon | kW | 10,3 | 17,1 | 24,9 |
| Vstupný tlak plynu | mbar | 37 | 37 | 37 |
| Spotreba plynu | kg/h | 0,96 | 1,36 | 1,93 |
| Elektrické pripojenie | | 230 V, 1-f. | | |
| Elektrický príkon | W | 65 | 65 | 65 |
| Pripojenie plynu | | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" |
| Priemer prívodu vzduchu | mm | 100 | 100 | 100 |
| Priemer odvodu spalín | mm | 100 | 100 | 100 |
| Hmotnosť | kg | 67 | 67 | 89 |



| Rozmery | | A | B | C | D | E | F |
|---------|----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| E 13 | mm | 5095 | 650 | 2055 | 237 | 565 | 120 |
| E 22 | mm | 5095 | 650 | 2055 | 237 | 565 | 120 |
| E 35 | mm | 5730 | 680 | 2345 | 265 | 589 | 90 |

Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie*

| Typ | | E 13 | E 22 | E 35 |
|--|---|------|------|------|
| Vodorovné zavesenie (pod strop) | m | 4,5 | 5 | 6,5 |
| Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu) | m | 4 | 4,5 | 6 |

*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať platné technické normy a príslušné predpisy.